

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

हाई

पर्मांक:- एस- ७ / सीएफओ-हापुड़ / 2014

दिनांक:- जुलाई १८, २०१४

सेवा में

स्वामी / प्रबन्धक
 मैसासःगार्डन पब्लिक स्कूल
 हरोड़ा रोड़ सिंभावली
 जनपद-हापुड़

विषय:- मेरासं मार्डन पब्लिक स्कूल हरोड़ा रोड़ सिंभावली जनपद, हापुड़ खस्ता न०५९४५ में निर्मित एजुकेशनल संलग्न की कम्प्लीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना।

यूआईडी:- 2014 / 1440 / HAPU/HAPUR/30/CFO

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से एजुकेशनल भवन के मानचित्र संलग्न कर कम्प्लीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के अनुपालन में मानचित्रों एवं प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ से कराया गया तो उनकी संस्तुति आख्या दिनांक: 17-7-2014 इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई। जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षीलन अद्योहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। विवरण निम्नवत है।

क- भवन की संरचना:-

1- भूखण्ड एरिया: 6620.00 वर्ग मी० है। जिसका एरिया विवरण निम्नवत है।

क्रमांक	नाम तल	एरिया वर्ग मी०
1-	भूतल कवर्ड एरिया	682.15 वर्ग मी०
2-	प्रथम तल कवर्ड एरिया	-
3-	ऊँचाई	03.65

ख- भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड विवरण:- प्रश्नगत भवन का अधिभोग व एन०वी०सी० की एजुकेशनल श्रेणी के अन्तर्गत है।

ग- ढाँचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने रोड़ की चौड़ाई 09 मीटर है।

2- प्रवेश द्वार:- प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मीटर जो मानक के अनुसार है।

3- सैटेक:- प्रश्नगत भवन का सैटेक निम्नवत है।

ए०-अग्रभाग-09 मीटर,

बी०-प्रल्य भाग-06 मीटर,

सी०-पार्श्व भाग प्रथम-06 मीटर,

डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-06 मीटर